

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2552

เรื่อง รายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้า

เรียน ท่าน รศ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาการแก้ไขผลตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า 1 ฉบับ

2. ภาพถ่ายเครื่องทำน้ำเย็นที่ติดตั้งใหม่

เนื่องด้วยทาง โรงเรียนอัมพวันศึกษาได้รับหนังสือรายงานผลการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าที่ทางศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ได้มีหนังสือถึงโรงเรียนอัมพวันศึกษานั้น บัดนี้ทางโรงเรียนฯ ได้ดำเนินการแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังรายละเอียดดังนี้

1. ตรวจสอบแผงเมนสวิตช์ แผงวงจรย่อยอาคารต่าง ๆ
 - แผงเมนสวิตช์ - เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ และแผงวงจรย่อยได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยการเพิ่มแผงไฟปรับปรุงใหม่เรียบร้อยแล้ว
2. ห้องเรียน สายไฟฟ้า ได้แก้ไขปรับปรุงใหม่เรียบร้อยแล้ว
3. ห้องคอมพิวเตอร์ ได้แก้ไขปรับปรุงใหม่เรียบร้อยแล้ว
4. ห้องครัวและ โรงอาหาร สายไฟได้ยกเลิกการใช้งานและได้ทำการติดตั้งใหม่แทนตัวเก่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เค้ารับเต้าเสียบและสวิตช์ได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
5. เครื่องทำน้ำเย็นตัวเก่ายกเลิกการใช้งานแล้วและได้ติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็นตัวใหม่แทนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางทิววรรณ นาอุดมทรัพย์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ระบบไฟฟ้าที่ได้แก้ไขแล้ว

